

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Коми**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Печоре  
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 18, тел./факс 35454

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства  
№ 04 «11» января 2022 года**

г. Печора

Главный государственный санитарный врач по городу Печоре, Ижемскому району, Усть -  
Цилемскому району, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе  
Печоре, Кузина Лариса Александровна, при рассмотрении материалов по результатам плановой  
выездной проверки по Решению заместителя Руководителя Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми от  
18.11.2021г. № 938 в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора

Место нахождения юридического лица: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 76А  
ИНН 1105011932; ОГРН 1021100876940

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской  
Федерации, а именно: ст. 11, п. 1 ст. 28; п. 1, 3 ст. 29, ст. 39 ч.3 Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г.  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями),  
ст. 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157-ФЗ от  
17.09.1998г. (с дополнениями и изменениями); п. 2.4.6.2.; 2.5.2; 2.5.3; 2.7.1; 2.8.9; 2.7.4; 2.8.3; 2.8.4;  
2.11.1; 3.1.3; 8.1.7; 8.1.2; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблица 5.34,  
п.98, раздела V, пункт 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  
среды обитания», п. 8.1.2.3, раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организации общественного питания населения»

15.12.2021 г. в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки по Решению №  
938 от 18.11.2021 г. МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора, Республика  
Коми г. Печора, ул. Социалистическая, д. 76А, выявлены нарушения санитарно-  
эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

-В буфетных групповых ячеек всех групп учреждения инвентарь, используемый для раздачи и  
порционирования блюд для воспитанников не имеет мерную метку объема в литрах и (или)  
миллилитрах, в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  
детей и молодежи»;

-на пищеблоке предусмотрено одно устройство для обеззараживания воздуха на участке работы с  
мясорыбной продукцией, на участке для приготовления холодных блюд бактерицидная установка  
для обеззараживания воздуха отсутствует, в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  
оздоровления детей и молодежи»;

-пол в спальном помещении группы «Теремок» расходится по шву - щель в линолеуме составляет  
около 5 см, в группе «Лисичка» линолеум на полу расходится по шву, что не допускает  
проведение влажной обработки и дезинфекции, в нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-в процедурном кабинете медицинского блока на стене имеется дефект отделки в виде отхождения краски со стены (размером около 8x5 см), под окном дефект отделки в виде отхождения краски со стены (размером около 1x2 см), в складском помещении пищеблока (кладовая для сухих продуктов) на стене трещина покрытия краской, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-не горят все лампы в светильниках системы искусственного освещения в светильниках групп «Золушка» - 3 лампы, «Белоснежка» - 1 лампа, «Белочка» - 1 лампа, «Веснушка» - 2 лампы, «Теремок» - 2 лампы, «Лисичка» - 3 лампы, «Зайчик» -1 светильник; в нарушение требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-не проведено обследование технического состояния системы вентиляции помещений учреждения (помещений, где установлено оборудование, являющимся источником выделения пыли, влаги, избытков тепла, производственные, складские, санитарно-бытовые) в соответствии требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, а именно: с периодичностью 1 раз в 10 лет необходимо проведение ревизии, очистки и контроль эффективности с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки, в нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и молодежи»;

- в спальном помещении группы «Колобок» оконная рама одного стекла с наружной стороны (при двойном остеклении) выполнена не из цельного стекла, стекло в окне заклеено скотчем, в спальном помещении группы «Золушка» стекла двух оконных рам с наружной стороны (при двойном остеклении) выполнены не из цельного стекла, стекла в окне заклеено скотчем, в нарушение требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и молодежи»;

-2 помещения постоянного пребывания детей (игровые групп «Мишутка» и «Теремок») оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, для остальных 8 групп предусмотрена одна передвижная бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха в отсутствие людей, что по времени проведения обеззараживания исключает обработку всех 8 групп в течение дня приборами по обеззараживанию воздушной среды – помещений постоянного пребывания детей, в нарушение требований п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

При проведении измерений искусственной освещенности в рамках плановой выездной проверки по Решению № 938 от 18.11.2021 г. в отношении МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора, проведенных специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в г. Печоре» 16.12.2021 г. с 14:30 до 16:30, 17.12.2021 с 14:30 до 16:30 МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора, Республика Коми г. Печора, ул. Социалистическая, д. 76 А: выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

- в групповая, игровая помещения № 9 (старшая (5-6 лет) в точках измерений № 1-25), оставила 140-270, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в групповая, игровая помещения № 43 (младшая(3-4 года) в точках измерений № 26-50), оставила 154-294, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в групповая, игровая помещения № 13 (младшая (3-4 года) в точках измерений № 51-75), оставила 210-272, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в групповая, игровая помещения № 34 (средняя (4-5 лет) в точках измерений № 76-100), оставила 230-360, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- в групповая, игровая помещения № 55 (подготовительная (6-7 лет) в точках измерений № 101-125), оставила 208-270, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- в групповая, игровая помещения № 22 (старшая (5-6 лет) в точках измерений № 126-150), оставила 132-234, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- в групповая, игровая помещения № 17 (средняя (4-5 лет) в точках измерений № 151-175), оставила 175-261, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- в групповая, игровая помещения № 40 (2 раннего возраста (2-3года) в точках измерений № 176-200), оставила 197-302, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- в групповая, игровая помещения № 57 (1 гр. раннего возраста (1,5-2 года) в точках измерений № 201-225), оставила 120-162, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- в групповая, игровая помещения № 20 (2 гр. раннего возраста (1,5-2 года) в точках измерений № 226-250), оставила 120-206, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», о чем свидетельствует протокол измерений искусственной освещенности № 14/1-3366-О от 28.12.2021 и экспертное заключение № 1988/2021/201/206 от 11.01.2022 г.

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **юридическому лицу Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора**

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ в срок до 25.08.2022:**

1. В буфетные групповых ячеек всех групп учреждения приобрести инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд для воспитанников с отметкой мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах, согласно требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. На пищеблоке предусмотреть устройство для обеззараживания воздуха на участке работы с мясорыбной продукцией, согласно требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;
  3. Восстановить целостность пола в спальном помещении группы «Теремок», группе «Лисичка» - устранить щели в полу, обеспечить покрытие пола допускающее проведение влажной обработки и дезинфекции, согласно требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;
  4. В процедурном кабинете медицинского блока восстановить целостность отделки стены, в складском помещении пищеблока (кладовая для сухих продуктов) устранить на стене трещины покрытия, допускающее проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;
  5. Восстановить работу ламп в светильниках системы искусственного освещения в светильниках групп «Золушка» - 3 лампы, «Белоснежка» - 1 лампа, «Белочка» - 1 лампа, «Веснушка» - 2 лампы, «Теремок» - 2 лампы, «Лисичка» - 3 лампы, «Зайчик» - 1 светильник; согласно требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20;
  6. Провести обследование технического состояния системы вентиляции помещений учреждения (помещений, где установлено оборудование, являющимся источником выделения пыли, влаги, избытков тепла, производственные, складские, санитарно-бытовые) в соответствии требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 : с периодичностью 1 раз в 10 лет необходимо проведение ревизии, очистки и контроль эффективности с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки;
  7. В спальном помещении групп «Колобок» и «Золушка» стекла оконных рам с наружной стороны выполнить из цельного стекла, согласно требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20;
  8. Помещения постоянного пребывания детей (за исключением игровых групп «Мишутка» и «Теремок») оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха, согласно требований п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20;
  9. Обеспечить уровни искусственной освещенности в групповой, игровой помещения № 9 (старшая (5-6 лет) в точках измерений № 1-25), в групповой, игровой помещения № 43 (младшая (3-4 года) в точках измерений № 26-50), в групповой, игровой помещения № 13 (младшая (3-4 года) в точках измерений № 51-75), в групповой, игровой помещения № 34 (средняя (4-5 лет) в точках измерений № 76-100), оставила 230-360, в групповой, игровой помещения № 55 (подготовительная (6-7 лет) в точках измерений № 101-125), в групповой, игровой помещения № 22 (старшая (5-6 лет) в точках измерений № 126-150), в групповой, игровой помещения № 17 (средняя (4-5 лет) в точках измерений № 151-175), в групповой, игровой помещения № 40 (2 раннего возраста (2-3 года) в точках измерений № 176-200), в групповой, игровой помещения № 57 (1 гр. раннего возраста (1,5-2 года) в точках измерений № 201-225), в групповой, игровой помещения № 20 (2 гр. раннего возраста (1,5-2 года) в точках измерений № 226-250), в соответствии требований пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до 25.08.2022 г., представив следующие доказательства: документированную информацию о выполнении предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть

обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципального контроля, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный государственный санитарный врач  
по городу Печоре, Ижемскому району,  
Усть - Цилемскому району,  
Начальник ТО Управления Роспотребнадзора  
по Республике Коми в городе Печоре



Л. А. Кузина

Копию настоящего предписания получил «11» января 2022г.

21.0 Директор МАДОУ «Детский сад № 19  
общеразвивающего вида» г. Печора

(подпись)

Исп. Терехова Ю. Б. 36374